

Technische vragen DMP Heusden IV Bestuur agendapunt 9:

Vorbereidingskrediet verduurzaming gemeentewerf Drunen

Er wordt gesproken over een verbeterslag door het toepassen van de installatietechnische aanpassingen. Is er een concreter beeld wat deze verbeterslag betekent, hoeveel reductie levert dit naar schatting op?

De onderlegger voor de verduurzaming van de gemeentewerf betreft een maatwerkadvies van een installatieadviseur. In het maatwerkadvies van deze installatieadviseur staan concrete maatregelen benoemd zoals:

- *uitbreiding van het PV-panelen systeem*
- *vervangen CV-ketels voor warmtepompen*
- *toepassen vraaggestuurde ventilatie*

Verder wordt er gekeken naar wensen van de gebruikers:

- *optimalisering klimaatsysteem in het kantoorgedeelte van de gemeentewerf*
- *toevoegen laadpalen t.b.v. uitbreiding elektrische wagenpark*
- *het eventueel plaatsen van een externe batterij om de piekbelasting op te vangen*

Eerste prognose geeft aan dat wij rekenen bij deze verduurzaming met een vermindering van het gasverbruik van 89% (4.353m³) en een verlaging van de CO²-uitstoot van 63% (7.775 kg). Er wordt niet gerekend op een reductie van het stroomverbruik.